



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

**ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA**

30-702 Kraków, ul. Lipowa 3

tel.: (+48 12) 423 67 77 tel.: (+48 12) 25712 00 fax (+48 12) 423 58 36

www.icimb.pl e-mail: info2_krakow@icimb.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ 1923/ICiMB/ST/13

Przedmiot badań: *Szyby ochronne budowlane
LamiGlass ExtraClear SoundControl 33.1 SR
o grubości nominalnej 6,6 mm i budowie opisanej w Raporcie
z Badania 022.W.13.AK, wyprodukowane przez firmę
Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa ul. Wojciecha Korfańskiego 31/35*

Zleceniodawca: *Guardian Europe S.à.r.l
Zone Industrielle Wolser 3452 Dudelange Luxemburg*

Rodzaj badań: *Sprawdzenie klasy odporności szyb na ręczny atak
wg PN-EN 356: 2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne.
Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak*

Orzeczenie lub wynik: *Szyby ochronne budowlane
LamiGlass ExtraClear SoundControl 33.1 SR
o grubości nominalnej 6,6 mm, wyprodukowane przez firmę
Guardian Częstochowa Sp. z o.o. spełniają wymagania
dla klasy P1A szyb ochronnych wg PN-EN 356: 2000*

Podstawa orzeczenia: *Raport z Badania Nr 022.W.13.AK
z dnia 20.02.2013 r.*

Odpowiedzialny za badanie:

*KIEROWNIK
Zakładu Technologii Szklanej
mgr inż. Sebastian Sacha*

Kraków, dnia: 20.02.2013 r.

Świadectwo ważne do: 20.02.2015 r.

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

dr inż. Paweł Pichciarczyk
DYREKTOR